

MT.480.94.2020

Dotyczy zapytania ofertowego: przeglądu instalacji SSP Bosch FPA-500, hydrantów oraz gaśnic zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Oleśnicy.

Zamawiający odpowiada na pytania dot. treści zamówienia ww. postępowaniu.

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o udzielenie informacji dotyczącej ilości i rodzaju urządzeń wchodzących w zakres przeglądu systemu sygnalizacji pożarowej BOSCH (czujniki, przyciski ROP, sygnalizatory, moduły sterujące, zasilacze).

Odpowiedź nr 1

Wykaz elementów systemu SAP na obiekcie CUS przy ul. Armii Krajowej 2:

- czujki pożarowe – 326 szt.
- przyciski ROP – 24 szt.
- sygnalizatory – 11 szt.
- moduły sterujące – $6 + 10 + 14 + 13 + 4 = 47$ szt.
- zasilacze - $1 + 5 + 1 + 5 = 12$ szt.
- hydranty wewnętrzne DN25 – 9 szt.
- gaśnice – 13 szt.
- centrale rolet przeciwpożarowych – 13 szt.
- centrale oddymiana klatek schodowych – 3 szt.
- przeciwpożarowe wyłączniki prądu – 4 szt. (klatki K1 i K2)
- klapy odcinające wentylacji mechanicznej – 15 szt.

Niniejszy dokument stanowi integralną część zapytania ofertowego i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotu zamówienia publicznego.


DYREKTOR
Izabela Świąder